



Angaben zur Berechnung:

gewählte Blitzschutzklasse: LPL III

Stromstärke: 100 kA

km-Materialfaktor: 1 (Luft)

Die angegebenen Werte sind worst-case-Werte, alle Werte in cm

Angaben in cm

Änderungen					
01				Erste Ausführung	
Index	Datum	bearbeitet	Änderung		
Bauvorhaben					
Industriegebäude					
Kunde				Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind untersagt. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzverletzung vorbehalten.	
Planverfasser				bearbeitet	Datum
DEHN SE				geprüft	
Hans-Dehn-Straße 1				freigegeben	
92318 Neumarkt					
Planinhalt				Maßstab	
Trennungsabstand				DEHN	
Zeichnungsnummer				Stand	Blatt
				01	