

Blitzschutz, Erdung
Überspannungsschutz
Arbeitsschutz

elvatec ag

Tiergartenstrasse 16
8852 Altendorf

Tel: 055-451 06 46

Fax: 055-451 06 40

info@elvatec.ch


www.elvatec.ch

elvatec ag



Prüfbericht 2023_MOB

Folgende Kombination wurden nach 62561-1 geprüft

 Artikel 041 401	
Leiter 1	Prüfklasse
Stainless steel (V4A) flat strip 30 x 3 mm	H (100 kA)
Aluminium flat strip 30 x 2 mm	H (100 kA)
Copper flat strip 30 x 3 mm	H (100 kA)
Steel St/tZn flat strip 30 x 3,5 mm	H (100 kA)