

Blitzschutz, Erdung  
Überspannungsschutz  
Arbeitsschutz

elvatec ag

Tiergartenstrasse 16  
8852 Altendorf

Tel: 055-451 06 46  
Fax: 055-451 06 40


info@elvatec.ch  
www.elvatec.ch

elvatec ag



## Prüfbericht 2024\_MOB

Folgende Kombination wurden nach 62561-1 geprüft

 Artikel 041 403		
Leiter 1	Leiter 2	Prüfklasse
Stainless steel (V4A) flat strip 30 x 3 mm	Steel St/tZn round wire 8 mm	N (50 kA)
Steel St/tZn flat strip 30 x 3 mm	Steel St/tZn round wire 8 mm	N (50 kA)
Aluminium flat strip 30 x 2 mm	Steel St/tZn round wire 8 mm	N (50 kA)